

Zählerfernauslesung (ZFA) bei Wandlermessungen

Gemäß der "Richtlinie für die Montage von Messeinrichtungen mit Wandlermessung" möchten wir Sie nochmals darauf hinweisen, dass für jede Kundenanlage mit einer Wandlermessung von Seiten Ihres/unseres Kunden ein Telefonanschluss bereitzustellen ist. Wir möchten Sie bitten, dies immer bei der Planung bzw. der Ausführung der Elektroanlage zu berücksichtigen oder den Bauherrn auf diesen Umstand hinzuweisen. Für die ZFA ist eine von außen jederzeit frei anwählbare analoge Amtsleitung bis zu jedem Zählerschrank zu verlegen. Mindestens ist ein Verbindungskabel (LIYCY 4 x 0,75 mm²) von der TK-Anlage bis zum Zählerschrank vorzusehen. Die Richtlinie finden Sie unter: http://www.rheinenergie.com/download/technik/technanschl/montage_messeinricht.pdf

Ihr Ansprechpartner zu diesem Thema:

Michael Fuchs

Abteilung VAS

Technischer Produktmanager Strom

Telefon (02 21) 178-40 49

Telefax (02 21) 178-22 17

Mobil (01 77) 9 78 40 49

E-Mail: m.fuchs@rheinenergie.com